

Allegato C-1 – Prescrizioni in materia di sicurezza antincendio

In materia di antincendio, la Subconcessionaria, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) le pareti di separazione, tra le varie attività commerciali, dovranno essere realizzate in materiali di classe A1;
- 2) eventuali controsoffitti o rivestimenti del soffitto incombustibili dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0 e tutti i pavimenti dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a Bfl -s1;
- 3) è consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili, aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s2-d1 e BL -s2-d1, quando è prevista una protezione in grado di garantire che gli stessi non siano a contatto con le fiamme, da realizzarsi con prodotti e/o elementi da costruzione aventi una classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30;
- 4) i materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni;
- 5) i tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- 6) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
- 7) i sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore a 2;
- 8) le pellicole grafiche, impiegate come rivestimento di pareti, devono essere accompagnate da dichiarazione di rispondenza su MOD PIN 2.3-2018 DICH.PROD;
- 9) gli impianti di climatizzazione non dovranno alterare la compartimentazione e non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi;
- 10) gli impianti elettrici dovranno:
 - a) essere realizzati a regola d'arte e non costituire causa primaria di incendio o di esplosione e non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
 - b) utilizzare cavi almeno di classe B2ca;
 - c) disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;



- 11) le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono inoltre essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m;
- 12) gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B C;
- 13) gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.

La Subconcessionaria dovrà inoltre produrre la documentazione richiesta dal servizio SGSA (sgsa@aeroporto.catania.it), ed in particolare :

- a) elenco dei rifiuti, il carico d’incendio previsto nell’area assegnata e la classificazione di reazione al fuoco degli arredi/materiali presenti (es. mobili, pavimentazione, tendaggi, rivestimenti, cavi, ecc... con relativi certificati) [Allegato 4.1 - 01-D - Modulo materiale-rifiuti];
- b) designazione degli addetti alle emergenze al fine di garantire la presenza di almeno un addetto per turno di lavoro [Allegato 5 - 01-D - Composizione squadra di emergenza];
- c) dichiarazione di conformità degli impianti e relative verifiche periodiche;
- d) registro dei controlli dei presidi AI e planimetria con loro ubicazione;
- e) piano di Emergenza Interno specifico per l’area assegnata.